

OPK/WMR/ZP-2/3/2018

WYJAŚNIENIA Nr 1

dot. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
„Budowa instalacji fotowoltaicznych dla OPK Opole Lubelskie”
z dnia 24.04.2018 r.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) Zamawiający informuje, że wpłynęło do Zamawiającego zapytanie do treści SIWZ poniższej treści:

Pytanie nr 1 (z dnia 27.04.2018 r.)

Ile wynoszą minimalne oraz maksymalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty, czyli czas reakcji na serwis oraz czas gwarancji na wykonanie konstrukcji dla instalacji.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że nie określił maksymalnego czasu reakcji na serwis.

Zamawiający wymaga aby minimalny okres gwarancji na wykonanie konstrukcji dla instalacji wynosił 10 lat.

W związku z powyższym zmianie ulega SIWZ w pkt. III Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2.

Po zmianie pkt. III Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Minimalne parametry paneli fotowoltaicznych i inwerterów określone są w Dokumentacji technicznej (Projektach budowlanych) stanowiącej załącznik do SIWZ. Dopuszczane są elementy zamienne o nie gorszych parametrach i dodatkowych warunkach.

Minimalne moc panela- 270 Wp

-Przy parametrach prądowych, napięciowych, wymiarach dopuszczalne są zmiany +- 5 %

-Minimalny okres gwarancji panela na pracę liniową 25 lat

-Minimalny okres gwarancji produktowej panela 12 lat

-Minimalny okres gwarancji produktowej na każdy z inwerterów 10 lat.

-Minimalny okres gwarancji na wykonanie konstrukcji dla instalacji 10 lat

-Parametry inwerterów muszą spełniać wymogi dopuszczenia do podłączenia do sieci energetycznej

-Zamawiający dopuszcza inną konfigurację inwerterów tj. zastąpienie kilku mniejszych jednym większym i na odwrót, tak aby produkcja energii była maksymalna.

Instalacja musi posiadać urządzenie do inteligentnego monitoringu energii wytworzonej (TIK) Monitoring poprzez stronę WWW oraz aplikację na smartfonie.

Pozostałe zapisy pkt. III SIWZ pozostają bez zmian.

www.opk-opolelubelskie.pl


WYJASNIENIE

„Budowa instalacji fotowoltaicznych dla OPK Opole Lubelskie”
z dnia 24.04.2018 r.

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu oferty.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami do SIWZ nie przewiduje się przesunięcia terminu składania ofert.

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Ryszard Skwarek