


STAROSTWO POWIATOWE
24-300 Opole Lub., ul. Lubelska 4
woj. Lubelskie, skr. poczt. 7
tel. (81) 827-61-09, 827-27-07
fax (81) 827-22-36



Oznaczenia:

- 1 - projektowana sieć podziemna
- 2 - istniejący kabel telefoniczny lub energetyczny
- 3 - projektowana rura dzielona
 - kabel energetyczny nn - PS A110 L=3m koloru czerwonego
 - kabel energetyczny sn i wn - PS A160 L=3m koloru czerwonego
- 4 - obrys wykopu
- 5 - folia PVC
- 6 - podpory drewniane stosowane w rozstawie co 1 m

Kolejność wykonywania prac:

- 1 - uzgodnić termin założenia złącza z Rejonem Energetycznym
- 2 - odkopać ręcznie istniejący kabel pod nadzorem Rejonu Energetycznego
- 3 - założyć przepust z rury dzielonej i uszczelnić końce rury pakułami i olkitem. Zgłosić wykonanie zabezpieczenia do odbioru w Rejonie Energetycznym
- 4 - wykonać wykop docelowy
- 5 - w przypadku dużej szerokości wykopu zastosować podpory drewniane
- 6 - przy zasypywaniu wykopu nad przepustem ułożyć folię
 - dla kabla telefonicznego koloru pomarańczowego
 - dla kabla energetycznego koloru czerwonego

 PROSECO		Inwestor: OPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o. al. 600-lecia 8 24-300 Opole Lubelskie	
		Inwestycja: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ZAJĄCZKÓW (ODCINKI BOCZNE) - ETAP 1	
Nazwa rysunku: ZABEZPIECZENIE KABLI ENERGETYCZNYCH I TELEFONICZNYCH DOZIEMNYCH			
Funkcja	Imię, nazwisko, upr.	Podpis	Faza: PBW
Projektował	mgr inż. Łukasz Machatek upr. LUB/0091/PWBS/16		Data: 07.2018r
Sprawdził	mgr inż. Magdalena Cymińska upr. LUB/0050/POOS/08		Skala:
Opracował	mgr inż. Kamil Wałęga		Nr rys: 7