



STAROSTWO POWIATOWE
24-300 Opole Lub., ul. Lubelska
woj. Lubelskie, skr. poczt. 7
tel. (81) 827-61-09, 827-27-07
fax. (81) 827-22-36

Posadowienie rury w gruntach stabilnych spoistych



Posadowienie rury w gruntach nawodnionych



OZNACZENIA:

- 1.1. Rura PE 100 PN 16 SDR 11
2. Zasyпка wykopu gruntem rodzimym lub gruntem zagęszczalnym (do 97 % SPD i 100 % na głębokości 1 - 1,2 m pod podbudowę dróg, chodników, dojazdów itp.
3. Taśma ostrzegawcza z PE szerokości 20 cm - umiejscowienie 0,3 - 0,5 m nad rurą
4. Warstwa wyrównawcza 10 ÷ 15 cm z piasku G1
5. Warstwa żwiru lub kruszywa łamanego o grubości 25 cm o uziarnieniu 16-31,5 mm zagęszczona do 97 % SPD
6. Rura drenarska Ø 113/125 mm PVC SN 8 z otworami 1,5 x 5 mm
7. Studzienka drenarska Ø 400 - 500 mm z rur PVC lub betonowych
8. Liniowa i punktowa obudowa wykopu
9. Podsypka piaskowa pod rurę gr. 10 cm
10. Obsypka rurociągu piaskiem 30 cm ponad wierzch rury Zagęszczenie obsypki do 85% zmodyfikowanej próby Proctora warstwami max. 1/3 średnicy rury.



PROSECO

Inwestor:
**OPOLSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE Sp. z o.o.**
al. 600-lecia 8
24-300 Opole Lubelskie

Inwestycja:
**BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI
ZAJĄCZKÓW (ODCINKI BOCZNE) - ETAP 1**

Nazwa rysunku:
**SZCZEGÓŁ UŁOŻENIA RUROCIĄGÓW
W WYKOPACH**

Funkcja	Imię, nazwisko, upr.	Podpis	Faza: PBW
Projektował	mgr inż. Łukasz Machalek upr. LUB/0091/PWBS/16		Data: 07.2018r
Sprawdził	mgr inż. Magdalena Cymińska upr. LUB/0050/POOS/08		Skala:
Opracował	mgr inż. Kamil Wałęga		Nr rys: 6