

OPK/WMR/ZP-2/2/2020

**- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu –**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kamionka II**” ogłoszonego w BZP w dnia 30.03.2020 r., nr ogłoszenia 527825 z dnia 2020-03-30.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający – Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. przekazuje treść zapytania dotyczącego SIWZ, które wpłynęło do Zamawiającego, wraz z udzieloną odpowiedzią:

**Pytanie nr 1** (z dnia 31.03.2020 r.)

Prosimy o podanie czy Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji wewnętrznych stacji uzdatniania wody z PVC łączonego metodą klejoną (posiadającego stosowne atesty PZH i certyfikaty) zamiast przewidzianej w projekcie instalacji ze stali nierdzewnej?

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie instalacji wewnętrznych stacji uzdatniania wody z PVC łączonego metodą klejoną. Wyżej wykonane instalacje muszą być wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z projektem.

**Informuję, że pytanie oraz odpowiedź na pytanie staje się integralną częścią SIWZ i będzie wiążące przy składaniu oferty.**

**W związku z powyższymi wyjaśnieniami do SIWZ nie przewiduje się przesunięcia terminu składania ofert.**

PREZES ZARZĄDU

*dr inż. Henryk Piłat*