

Znak: GKK.66300.21.2018

Protokół

Przedmiot narady : Sieć wodociągowa, przyłącze wodociągowe

Wnioskodawca : Maksymilian Słotwiński 24-300 OPOLE LUBELSKIE Niezdów 44

Data wpływu: 2018-03-09

Lokalizacja obiektu : Gmina Opole Lubelskie obręb 11-GÓRY KLUCZKOWICKIE,
obręb 19-KLUCZKOWICE OSIEDLE.

Projektant : mgr inż. R. Dolak

Inwestor : *Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne SP. Z O.O.*
24-300 OPOLE LUBELSKIE Al.600-lecia 8

Na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 2101 z późniejszymi zmianami)

STAROSTA OPOLSKI w Opolu Lubelskim na naradzie koordynacyjnej przeprowadzonej w trybie posiedzenia oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej w dniu **2018-03-14** uzgodnił /~~nie uzgodnił~~/ lokalizację obiektu:
Sieć wodociągowa, przyłącze wodociągowe

1. W projekcie budowlanym należy przewidzieć wykonanie zbliżeń i skrzyżowań z innymi urządzeniami zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi.
2. Na siedem dni przed rozpoczęciem robót wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o terminie rozpoczęcia i sposobie wykonywania robót wszystkich użytkowników urządzeń podziemnych na odnośnym terenie.
3. Roboty ziemne w rejonie istniejących urządzeń podziemnych należy wykonywać ręcznie.
4. W miejscach skrzyżowań projektu: *sieć wodociągowa, przyłącze wodociągowe* z istniejącymi kablami energetycznymi i telefonicznymi kable te zabezpieczyć dwudzielnymi rurami osłonowymi.
5. W rejonie istniejących trwałych znaków granicznych oraz punktów osnowy geodezyjnej wykopy należy prowadzić ręcznie. W przypadku naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktów, inwestor na własny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
6. Uwaga PGE Dystrybucja S.A. "Niniejsze uzgodnienie nie dotyczy skrzyżowań i zbliżeń projektowanego obiektu budowlanego do linii elektroenergetycznych 110 kV, które należy indywidualnie uzgodnić z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin".

1. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami Orange Polska zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normą zakładową ZN-15/OPL-004
2. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno – budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela OPL.
3. W miejscach skrzyżowań z siecią telekomunikacyjną na projektowanych kablach eNN, eSN nakładać rury osłonowe.
4. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

uwagi i zalecenia c.d.

7. Zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym należy uzyskać w

Instytucje i ich przedstawiciele biorący udział w naradzie koordynacyjnej:

Uczestnicy narady koordynacyjnej				
L.p.	INSTYTUCJA	Imię i nazwisko	Podpis	Uwagi
		stanowisko		
1.	Starostwo Powiatowe Wydział Architektury i Budownictwa w Opolu Lubelskim			nieobecny
2.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu Lubelskim			nieobecny
3.	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Lub. z siedzibą w Poniatowej	Krzysztof Stojan Kierownik Działu Tech.		—
4.	Urząd Miejski /Urząd Gminy/ OPOLE LUBELSKIE-gm.	David Góral Inspektor ds. drogownictwa		—
5.	Orange Polska Dostarczanie i Serwis Usług Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Katowice jednostka terenowa Lublin, ul. Chodźki 10 20-093 Lublin			narada przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej. odl. 2,3,4.
6.	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie ul. Diamentowa 15 20-093 Lublin	Wiesław Janczak Kierownik Zakładu		—
7.	PGE Dystrybucja S. A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21a Rejon Energetyczny Puławy	Piotr Janys tech. d. s. rozprawy sieci		—
8.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie	Mariusz Góral Specjalista		Należy wykonać w 2014 rocznym budżecie plan inwestycyjny sieci w pasie drog powiatowych nr 1824
9.	Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Al. 600-lecia 8 24-300 Opole Lubelskie	Rafał Kocmowski Insp. Infr. wodno-ściekowej		—

Zgodnie z art. 39, ust.3 *Ustawy o drogach publicznych* z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838) na lokalizację urządzenia obcego w pasie drogowym należy uzyskać zgodę właściwego zarządu drogi – Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie ul. Turystyczna 7a.

Przewodniczący narady koordynacyjnej

Z up. Starosta

Sławomir Koniarz
Kierownik Referatu
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej